



24201

**ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»  
«КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ»**

Синопская набережная, д. 60-62, лит. А, Санкт-Петербург, 191124

тел: 313-42-22, факс: 385-16-50, e-mail: KS@nwenergo.com

ИНН/КПП 7803002209/784243002, ОКТМО 40911000, ОГРН 1027809170300, ОКВЭД 40.10.2

29.02.2016. № КС/033-23/62  
На № 249 от 01.02.2016

Генеральному директору ООО  
«ДорТехнологии»  
Волкову М.С.

О согласования проекта

На рассмотрение представлен проект, выполненный ООО «ДорТехнологии», благоустройство территории, по адресу: пр.Лабораторный, д.18,к.1.

Представлены разделы рабочей документации:

1. «Схема планировочной организации пр.Лабораторный д.18,к.1.Благоустройство территории.»

Шифр: 22-2016/1-07-ПЗУ


Заключение:

Рабочая документация в части пересечения с сущ. КЛ в границах обслуживания Восточного РЭС согласована, при условии:


- в зоны пересечения пеш.дорожки с КЛ,находящимися на балансе и в обслуживании «Кабельной сети», необходимо заложить трубы;
- планово- высотное положение КЛ определить шурфовкой вручную, земляные работы в охранной зоне электрокабелей вести под техническим надзором представителя района

*ЭЭМ*

Начальник Восточного РЭС



А.Б. Котляров



Е.В. Хабазов  
494-39-19



29.02.2016

**ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»  
«КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ»**

Синопская набережная, д. 60-62, лит. А, Санкт-Петербург, 191124

тел: 313-42-22, факс: 385-16-50, e-mail: KS@nwenergo.com

ИНН/КПП 7803002209/784243002, ОКТМО 40911000, ОГРН 1027809170300, ОКВЭД 40.10.2

29.02.2016 № КС1033-23/69  
На № 250 от 01.02.2016

Генеральному директору ООО  
«ДорТехнологии»  
Волкову М.С.

О согласования проекта

На рассмотрение представлен проект, выполненный ООО «ДорТехнологии», благоустройство территории, по адресу: пр.Пискаревский, д.48,к.1.

Представлены разделы рабочей документации:

1. «Схема планировочной организации пр.Пискаревский д.48.Благоустройство территории.»

Шифр: 22-2016/1-09-ПЗУ

Заключение:

Рабочая документация в части пересечения с сущ. КЛ в границах обслуживания Восточного РЭС согласована, при условии:

- в зоны пересечения пеш.дорожки с КЛ,находящимися на балансе и в обслуживании «Кабельной сети», необходимо заложить трубы;

- планово- высотное положение КЛ определить шурфовкой вручную, земляные работы в охранной зоне электрокабелей вести под техническим надзором представителя района

*В.В.М.*

Начальник Восточного РЭС



А.Б. Котляров

Е.В. Хабазов  
494-39-19

